DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE [illegible]
U.O.C. Igiene Pubblica e della Nutrizione
Via Gallarina, 1/A – 20900 Monza
Tel. [illegible] Fax. [illegible]
PEC: [illegible]

Azienda Socio Sanitaria
Regione Lombardia
ATS Brianza

Schede n. 3 IMPIANTI ELETTRICI[1]

REQUISITO	RIFERIMENTO NORMATIVO	REQUISITO SPECIFICO	VERIFICA REQUISITO			EVIDENZA
progettazione	DPR 462/2001 D.Lgs 81/08 e s.m.i. Norme CEI	L'ET presenta il progetto dell'impianto elettrico[2]?	SI	NO	NA[3]	Progetto impianto elettrico secondo quanto CEI 0-2
progettazione	DPR 462/2001 DM 37/08 (legge 46/90) Norme CEI	L'ET presenta la DICHIARAZIONE di CONFORMITA' dell'impianto elettrico complessivamente considerato e redatta ai sensi di tutti gli allegati obbligatori oppure, con riferimento alla legge, la DICHIARAZIONE di RISPONDENZA?	SI	NO	NA	Dichiarazione di conformità o Dichiarazione di rispondenza
prezzi	DPR 462/2001 D.Lgs 81/08 e s.m.i. Norme CEI	L'ET stata affidataria la DOMANDA dell'impianto di terra all'ISPESL/INAIL ed all'ASL/ARPA territorialmente competente?	SI	NO	NA	Trasmissione DC INAIL Trasmissione DC ATS
progettazione	DPR 462/2001 D.Lgs 81/08 e s.m.i. Norme CEI	L'ET presenta, in luoghi con pericolo di esplosione (es. cave, centri mulini, cabine verniciatura, installazione verniciatura, ecc.) la valutazione dell'impianto elettrico (es. gradi/tipi di protezione) sono tenute a quanto indicato nella classificazione delle zone?	SI	NO	NA	Relazione tecnica di classificazione secondo norme CEI
Valutazione del rischio	D.Lgs 81/08 e s.m.i. Norme CEI	L'ET gli impianti di cui al punto precedente ? dotato di fulmine (DS) ha provveduto ad elaborare e aggiornare il documento sulla protezione contro le esplosioni?	SI	NO	NA	Valutazione del rischio – documento sulla protezione contro le esplosioni

[1] La presente scheda è utilizzabile per gli impianti elettrici e non si applica a apparecchi elettrici, linee aeree esterne, linee in prossimità di parti attive di impianti elettrici.

[2] **Impianti elettrici successivi al 18/03/90** - È progetto è obbligatorio per tutti gli interventi di installazione, trasformazione e ampliamento. (art.DM 37/08). **Interventi su impianti elettrici effettuati tra il 13/09/90 ed il 27/03/91** È progetto sia obbligatorio per tutti gli interventi di installazione, trasformazione e ampliamento su impianti elettrici ed in aggiunta per limite dimensionale previsto dal DPR 447/91, art. 9 **Interventi su impianti elettrici effettuati prima del 13/09/90** (ex legge 46/90 e estesa a regime il 27/03/91). Prima di tale data il progetto dell'impianto non era obbligatorio. In questi casi, dell'installazione dell'impianto elettrico è possibile documentare con tutta l'esperienza e quella prevista dalle norme tecniche per effettuare i controlli secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 86, co. 1, lettera c). In controlli sono gli stessi effettuati in maniera approfondita con sulla pratica, la relativa documentazione può rappresentare la garanzia tecnica che l'impianto è realizzato a regola d'arte. In riferimento a quella regolarità dell'impianto elettrico finalizzata all'accertamento della rispondenza alle norme tecniche e ai requisiti D.Lgs. 81/08 art. 86, co. 1, lo verifica periodica consistenza in un documento contenente dichiarazione di rispondenza ai sensi DPR 462/01, art. 7, co. 6. Tali documenti possono fornire garanzia sulla realizzazione a regola d'arte dell'impianto (Norme Tecniche). Consulenza Tecnica "Rischio elettrico, giugno 2014, Guida all'utilizzo delle liste di controllo per la valutazione del rischio in impianti elettrici a seguito di adeguamento normativo.

[3] NA: non applicabile

[4] **Interventi su impianti elettrici successivi al 18/03/90** la dichiarazione di conformità è richiesta nel caso di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria **Interventi su impianti elettrici effettuati tra il 13/09/90 ed il 18/03/90** la dichiarazione di conformità è richiesta nel caso di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria. In assenza di dichiarazione di conformità e dove richiesta, una dichiarazione di rispondenza secondo quanto previsto dal DPR 447/91, art. 9 ex. L'Art. 9 "Dichiarazione di conformità, perizia e dichiarazione di rispondenza semplificata di corrispondenza a norme" in assenza di dichiarazione di conformità e di dichiarazione di rispondenza in caso di controversia e NO. **Interventi su impianti elettrici effettuati prima del 13/09/90** (ex legge 46/90 e estesa a regime il 27/03/91). Prima di tale data non era richiesta l'emissione della dichiarazione di conformità.

[5] Un modello tipo 1 per impianti elettrici e generatori DM 37 appare tratto dichiarazione di conformità per impianti successivi a tale data.